

Siendo las **09:00** horas del día **22 de Abril de 2014**, el verificador de Compañía de Inspección Mexicana, S.A. de C.V., **Gerardo Troncoso Medina**, quien se identifica con la credencial vigente expedida para las actividades relativas a la Unidad de Verificación, se presenta en **IGASAMEX San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**, con domicilio en **Autopista Querétaro-San Luis Potosí Km 47, S/N, C.P. 37980**, del **Municipio de San José Iturbide**, Estado de **Guanajuato**, con el objeto de realizar la verificación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-007-SECRE-2010**, según la oferta de servicios **CIM-002b/DV/14**, encontrándose presente el **Sr. Carlos Carranza Gutiérrez**, quien se identifica con **Credencial de elector No. 0745008262936**, vigente y expedida por el **IFE**, en su carácter de **Representante para la Verificación**, se le hace saber el derecho que tiene de designar dos testigos para que corroboren lo actuado durante la verificación, los que en su rebeldía serán designados por el verificador, o se asentará la falta de los mismos y la causa si se diera el caso. Los testigos designados por el **Sr. Carlos Carranza Gutiérrez** son **Elioenai Cruz Berruecos** y _____, quienes se identifican con **Credencial de elector No. 0533100064120** vigente y expedida por el **IFE**, el primero de ellos, y con _____ No. _____, vigente y expedida por _____ el segundo de ellos.-----

Se procede a efectuar la verificación de la conformidad, detectándose lo siguiente: -----

Durante la realización de la verificación periódica de la Operación, mantenimiento y seguridad del Sistema de Transporte de Acceso Abierto de Gas Natural, bajo el permiso G/017/TRA/1997, propiedad de **Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.** (El permisionario), operado por **Igasamex Bajío, S. de R.L. C.V.** (El operador), correspondiente al periodo comprendido del 01 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, de acuerdo con los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana **NOM-007-SECRE-2010** aplicable al periodo verificado y como resultado de las actividades realizadas, se tienen los siguientes comentarios:

- Como resultado de las actividades de la verificación física realizada, durante el recorrido del sistema de transporte de gas natural, se tienen las observaciones siguientes:
 - **INLAND** Corrugados se observo lo siguiente:
 - El recubrimiento anticorrosivo de la tubería superficial y válvulas de la ERM, se encuentra deteriorado.
 - **MISSION HILLS COLGATE**
 - La franja de afectación del ducto que alimenta las Estaciones de Regulación y Medición de los usuarios **INOPHOS (La Roja y Planta Piloto)**, **Jabones** y **Cogeneración**, se observo que varios señalamientos se encuentran dañados, cubiertos por tierra o sin placa con los datos indicados por la norma, esto como consecuencia de que el usuario se encuentra realizando trabajos de reacondicionamiento de la planta cercanos a la zona de la franja de afectación ducto de gas natural. También el recubrimiento anticorrosivo de la tubería superficial de las ERM's antes mencionadas, se encuentra deteriorado.
- De la verificación documental, se observo lo siguiente:
 - **Falta actualizar el plano No. 1, As Built Planta General, San José Iturbide de fecha Junio - 2012**, con la modificación del cambio de trayecto de la tubería de 3" de diámetro en la salida de la ERM **INOPHOS**, hacia la planta de **La Roja** y la planta piloto, la identificación de la ERM del usuario **Jabones**, así como el detalle de la localización de las válvulas de seccionamiento del sistema y el arreglo de la conexión a futuro, localizado aproximadamente en el cadenamiento 0+900.
 - El representante para la verificación hace entrega de la información documental en forma electrónica para su revisión y en su caso realizar los comentarios a que hubiera lugar.
 - Falta proporcionar los dictámenes de la entrada de operación de las instalaciones de aprovechamiento de los usuarios **Jabón** y **Planta Piloto** de **Mission Hills Colgate**.
 - Está pendiente proporcionar los datos de los dictámenes de la operación, mantenimiento y seguridad de las instalaciones de aprovechamiento de gas natural de los usuarios **INLAND** y **Mission Hills (INOPHOS [La Roja y planta piloto], Cogeneración y Jabones)**.

Gerardo Troncoso Medina
[Signature]

compañía de inspección mexicana, s.a. de c.v.

Av. Ejército Nacional 80
Col. Anzures
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11590
México D.F.

Teléfonos: 55 31 03 98, 55 31 18 65
Fax: 52 55 18 75, 52 03 10 30
info@cimex.com.mx
http://www.cimex.com.mx

Número de acreditación N° UVSTPS-079. Fecha de Acreditación 2011-09-27
Número de acreditación N° UVCRE-002. Fecha de Acreditación 2011-09-27



El Sr. Carlos Carranza Gutiérrez, haciendo uso del derecho que le asiste para hacer observaciones a la presente acta, manifiesta que: -----

Referente a las observaciones de campo se realizaran las actividades correspondientes para la rehabilitación del recubrimiento anticorrosivo en el transcurso del mes de mayo y respecto a los señalamientos de la franja de afectación se instalaran placas nuevas y se hablara con el contratista que está realizando la barda perimetral para que rehabilite nuevamente los postes que se encuentran dañados.


También se realizara la actualización del plano As Built y a los usuarios del sistema se les solicitara los dictámenes correspondientes según sea el caso.

El personal verificador hace saber a la persona con quien se entendió la verificación de la conformidad, el derecho que tiene de formular observaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos, por escrito, en el término de 5 días hábiles contados a partir de esta fecha.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la verificación de la conformidad a las 16:00 horas del 23 de Abril de 2014, en el mismo domicilio citado arriba, levantándose la presente acta, la cual previa lectura y ratificación de su contenido, firman al margen y al calce los que en ella intervinieron, dejándose copia simple con firmas autógrafas en poder del interesado, para los efectos legales a que hubiere lugar. -----


Persona con quien se entendió la verificación de la conformidad

Nombre: Sr. Carlos Carranza Gutiérrez

Firma: 

Testigo

Nombre: Sr. Elioenai Cruz Berruecos

Firma: 

Domicilio C Corregidora Nte13, col. Santa Rosa Jáuregui
76220, Querétaro, Querétaro

Recibí copias con firmas autógrafas de la presente acta

Nombre: Sr. Carlos Carranza Gutiérrez

Fecha: 23 de Abril de 2014

Firma: 

El verificador

Nombre: Gerardo Troncoso Medina

Firma: 

Testigo

Nombre: _____

Firma: _____

Domicilio: _____