



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>23-Sep-2014</u> <u>22-Dec-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-003

Usuario: INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>Falta mto</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>limpia y despejada</u>



Extintores:

Estado físico	<u>Recargado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2014-05-15</u>
Proximo llenado	<u>2015-05-15</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

Usuario: MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>Falta mto</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>limpia y despejada</u>



Extintores:

Estado físico	<u>Recargado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2014-05-15</u>
Proximo llenado	<u>2015-05-15</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20-Apr-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Sep-2014 22-Dec-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Innophos Mexicana , S.A. De C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería Falta mto
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-05-15
 Proximo llenado 2015-05-15
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería Falta mto
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-05-15
 Proximo llenado 2015-05-15
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20-Apr-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Sep-2014	22-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	Falta mtto
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-05-15
Proximo llenado	2015-05-15
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Apr-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez