



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Mar-2015 22-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ok
Estado fisico:	ok		
Observaciones:	Línea 1, Primer paso EZR 2x1 60% PRX AP/120 PRX AP/125 Ser: 18958125 500 psig		

<b>TAG2:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	410 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea 1, Segundo paso EZR 2X1		

<b>TAG3:</b>	<b>PCV-03</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Línea 2, Primer paso EZR 2x1		

<b>TAG4:</b>	<b>PCV-04</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	400 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea 2, Segundo paso EZR 2X1		

<b>TAG5:</b>	<b>PCV - 1-CO</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)</b>
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Linea 1 EZR 2		

<b>TAG6:</b>	<b>PCV - 2-CO</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)</b>
Punto de ajuste:	290 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Linea 2 EZR 2		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04-Apr-2016

**Fecha de aprobación:** 06-Apr-2016

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Mar-2015	22-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>		
					<b>RO-006</b>

<b>TAG7:</b>	<b>PCV - 1-CP</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)</b>
Punto de ajuste:	64 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	627 L1		

<b>TAG8:</b>	<b>PCV - 2-CP</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)</b>
Punto de ajuste:	60 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	627 L2		

<b>TAG9:</b>	<b>PCV - 1-JB</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)</b>
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Línea No. 1 de regulación DRESSER MOONEY 2		

<b>TAG10:</b>	<b>PCV - 2-JB</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)</b>
Punto de ajuste:	40 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Línea No. 2 de regulación DRESSER MOONEY 2		

<b>TAG11:</b>	<b>PCV - 1-IN</b>	Cliente:	<b>INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	20 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	627 L1		

<b>TAG12:</b>	<b>PCV - 2-IN</b>	Cliente:	<b>INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	17 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	627 L2		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04-Apr-2016

**Fecha de aprobación:** 06-Apr-2016

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Mar-2015 22-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG13:</b>	<b>PCV - 1-LR</b>	Cliente:	<b>Innophos Mexicana , S.A. De C.V</b>
Punto de ajuste:	64 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	627 L1		

<b>TAG14:</b>	<b>PCV - 2-LR</b>	Cliente:	<b>Innophos Mexicana , S.A. De C.V</b>
Punto de ajuste:	60 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	627 L2		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2016  
 Fecha de aprobación: 06-Apr-2016  
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez