



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	Periodo: <u>23-Mar-2016 al 22-Jun-2016</u>	REV. 0
Frecuencia: <u>Trimestral</u>	Ficha: <u>RO-VS-01-017-000-M3-229</u>	RO-VS-01

Estación: <u>[017-] Calderas</u>	Cliente: <u>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)</u>
---	---

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB-16.CP	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-17.CP	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-18.CP	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-19.CP	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-20.CP	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-21.CP	American Oilfilder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta

Estación: <u>[017-000] Interconexión</u>	Cliente: <u>INTERCONEXIÓN</u>
---	--------------------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB.01	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.02	American Oil Fielc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.03	Cooper Cameron	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.04	Cooper Cameron	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.05	American Oil Fielc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.06	American Oil Fielc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.07	American Oil Fielc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.08	CONTROMATIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.09	CONTROMATTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.10	CONTROMATIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.11	Cooper Cameron	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.12	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.13	Cooper Cameron	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Sep-2016

Fecha de aprobación: 11-Sep-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizadopor: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	Periodo: <u>23-Mar-2016 al 22-Jun-2016</u>	REV. 0
Frecuencia: <u>Trimestral</u>	Ficha: <u>RO-VS-01-017-000-M3-229</u>	RO-VS-01

Estación: <u>[017-003] colgate (mision)</u>	Cliente: <u>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Co</u>
--	--

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones
VB-01.CP	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-02.CP	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-03.CP	American Oilfilder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-04.CP	American Oilfilder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-05.CP	Contromatics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-06.CP	Contromatics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-07.CP	Contromatics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-08.CP	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-09.CP	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-10.CP	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-11.CP	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-12.CP	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-13.CP	American Oilfilder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-14.CP	contromatics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-15.CP	contromatics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Sep-2016

Fecha de aprobación: 11-Sep-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizadopor: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	Periodo: <u>23-Mar-2016 al 22-Jun-2016</u>	REV. 0
Frecuencia: <u>Trimestral</u>	Ficha: <u>RO-VS-01-017-000-M3-229</u>	RO-VS-01

Estación: <u>[017-005] Inland</u>	Cliente: <u>INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.</u>
--	--

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB.1.IN	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.10.IN	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.11.IN	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.2.IN	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.3.IN	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.4.IN	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.5.IN	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.6.IN	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.7.IN	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.8.IN	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB.9.IN	WKM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Sep-2016

Fecha de aprobación: 11-Sep-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizadopor: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	Periodo: <u>23-Mar-2016 al 22-Jun-2016</u>	REV. 0
Frecuencia: <u>Trimestral</u>	Ficha: <u>RO-VS-01-017-000-M3-229</u>	RO-VS-01

Estación: <u>[017-027] Inophos (Roja)</u>	Cliente: <u>Innophos Mexicana , S.A. De C.V</u>
--	--

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB-1.LR	Balon USA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-10.LR	SUZHOI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-11.LR	GVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-12.LR	GVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-13.LR	KF API	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-14.LR	SUZHOI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-15.LR	GVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-16.LR	GVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-17.LR	American Oilfield	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-18.LR	American Oilfield	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-19.LR	American Oilfield	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-2.LR	KF API	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-20.LR	American Oilfield	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-21.LR	American Oilfield	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-22.LR	American Oilfield	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-23.LR	American Oilfield	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-3.LR	KF API	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-4.LR	SUZHOI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-5.LR	SUZHOI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-6.LR	SUZHOI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-7.LR	SUZHOI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-8.LR	SUZHOI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta
VB-9.LR	SUZHOI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Sep-2016

Fecha de aprobación: 11-Sep-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizadopor: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	Periodo: <u>23-Mar-2016 al 22-Jun-2016</u>	REV. 0
Frecuencia: <u>Trimestral</u>	Ficha: <u>RO-VS-01-017-000-M3-229</u>	RO-VS-01

Estación: <u>[017-342] Jabones</u>	Cliente: <u>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)</u>
---	--

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones
VB-1.JB	AOP DE BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-2.JB	F CONTROMATI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-3.JB	F CONTROMATI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-4.JB	F CONTROMATI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-5.JB	F CONTROMATI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-6.JB	BALON 2000WP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-7.JB	API 6D300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-8.JB	KF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	
VB-9.JB	KF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Correcta	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Sep-2016

Fecha de aprobación: 11-Sep-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizadopor: Carlos Carranza Gutierrez