



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Jul-2013 03-Oct-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: prv-102 bimbo
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: correcto

TAG2: prv-103 bimbo
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: correcto

TAG3: prv-100 gamesa
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: sin problemas

TAG4: prv-101 gamesa
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: sin problemas

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: 04-Apr-2014
 Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
 Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna