



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. | PERIODO: | 04-Apr-2016 03-Jul-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Victor Hugo Rosado Monroy | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|
| TAG1: | PCV-101 | Cliente: | Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V. |
| Punto de ajuste: | 39 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen estado | | |
| Observaciones: | ok | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|
| TAG2: | PCV-102 | Cliente: | Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V. |
| Punto de ajuste: | 39 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| TAG3: | PCV-103 | Cliente: | Bimbo, S.A. de C.V. |
| Punto de ajuste: | 36 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| TAG4: | PCV-104 | Cliente: | Bimbo, S.A. de C.V. |
| Punto de ajuste: | 36 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 11-Jul-2016
 Fecha de aprobación: 03-Aug-2016
 Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez