



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jul-2016	03-Oct-2016	<b>REV. 0</b>	
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>			<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PCV-104</b>	Cliente:	<b>Bimbo, S.A. de C.V.</b>
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	ok		

<b>TAG2:</b>	<b>PCV-103</b>	Cliente:	<b>Bimbo, S.A. de C.V.</b>
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG3:</b>	<b>PCV-101</b>	Cliente:	<b>Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V.</b>
Punto de ajuste:	39 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG4:</b>	<b>PCV-102</b>	Cliente:	<b>Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V.</b>
Punto de ajuste:	39 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11-Jul-2016

**Fecha de aprobación:** 03-Aug-2016

**Elaborado por:** Victor Hugo Rosado Monroy

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez