



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jan-2015 03-Apr-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: prv 100 Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V.

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: todo correcto

TAG2: prv 101 Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V.

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: todo correcto

TAG3: prv 103 Bimbo, S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: todo correcto

TAG4: prv 104 Bimbo, S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: todo correcto

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Jan-2015

Fecha de aprobación: 10-Feb-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez