IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	**Fracsa Alloys, S.A. de C. V.**	PERIODO:	**Septiembre 2012**	**REV. 0**
LLENADO POR:	**Hugo Vicente Gonzalez Torres**	FRECUENCIA:	**TRIMESTRAL**	**RO-004**

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": venteo de reguladores de la caseta del cliente

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.3000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 204.5400000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

El consumo real del trimestre es de 29 dias, ya que estuvo en paro tecnico la empresa Fracsa Alloys

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2012 01:26:43p.m.

Fecha de aprobación: 14/09/2012 12:55:21a.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez