



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>29-Sep-2014</u> <u>28-Dec-2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 2.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.32

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.1877

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se realiza la prueba sniff con buenos resultados.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

4,064

**Fecha de registro:** 09-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Jul-2015

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Neftalí López




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Fracsas Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Sep-2014	28-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,064

Fecha de registro: 09-Jul-2015

Fecha de aprobación: 10-Jul-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López