



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	24-Apr-2012 24-Jul-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: 1ra etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros	algunos deteriorados por el sol
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	buen estado (0 ohms)
Bardas y puertas	buen estado
Pintura de tubería	buen estado
Paneles solares	limpios y funcionando 18V
Soportería	buen estado
Manómetros	buen estado y operando
Área en general	despejada,transitable y en buen:



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal y adecuada
Fecha de llenado	01/12/2011 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/12/2012 12:00:00a.m.
Observaciones:	

los letreros deteriorados ya fueron requeridos para proceder a su reemplazo

Usuario: 2da etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros	algunos deteriorados por el sol
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	buen estado (0 ohms)
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	limpios funcionando 18V
Soportería	ok
Manómetros	buen estado y operando
Área en general	despejada,accesible y transitable



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal y adecuada
Fecha de llenado	01/12/2011 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/12/2012 12:00:00a.m.
Observaciones:	

los letreros deteriorados ya fueron requeridos para proceder asu reemplazo

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 24-Apr-2012 24-Jul-2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: 3ra etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras buen estado 0 ohms
 Bardas y puertas ok
 Pintura de tubería buen estado
 Paneles solares limpios y funcionando 18.12 V
 Soportería sin daños
 Manómetros buen estado y operando
 Área en general despejada, accesible, transitable



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal y adecuada
 Fecha de llenado 01/12/2011 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 01/12/2012 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Usuario: 4ta etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros okj
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras buen estado 0 ohms
 Bardas y puertas buen estado
 Pintura de tubería ok
 Paneles solares limpios y funcionando 12.41 V
 Soportería sin daños
 Manómetros buen estado y operando
 Área en general despejada, accesible y transitable



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal y adecuada
 Fecha de llenado 01/12/2011 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 01/12/2012 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: _____
Autorizado por: _____



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	24-Apr-2012 24-Jul-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: 5ta etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	ok 0 ohms
Bardas y puertas	buen estado
Pintura de tubería	buen estado
Paneles solares	limpios y funcionando 13.45 V
Soportería	buen estado
Manómetros	buenas condiciones y operando
Área en general	despejada,transitable y accesible



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal y adecuada
Fecha de llenado	01/03/2011 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/03/2012 12:00:00a.m.
Observaciones:	

se procedera a nuevo llenado de extintor

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	buen estado 0 ohms
Bardas y puertas	buen estado
Pintura de tubería	buen estado
Paneles solares	no cuenta con el
Soportería	buen estado
Manómetros	buen estado y operando
Área en general	limpia,despejada y accesible



Extintores:

Estado físico	buen estado
Nivel de presión	normal y adecuada
Fecha de llenado	01/12/2011 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/12/2012 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____