



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Apr-2016 29-Jul-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras 0.3 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares N/A
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico en buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2016-07-29
 Proximo llenado 2017-07-29
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras 0.4 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares N/A
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico en buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2016-07-29
 Proximo llenado 2017-07-29
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 13-Oct-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizadopor: Jorge Alberto Morales Martínez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Apr-2016 29-Jul-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras 0.2 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares N/A
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico en buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2016-07-29
 Proximo llenado 2017-07-29
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras 0.4 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares N/A
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico en buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2016-07-29
 Proximo llenado 2017-07-29
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 13-Oct-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Jorge Alberto Morales Martínez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Apr-2016	29-Jul-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	0.3 ohms
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	N/A
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	en buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2016-07-29
Proximo llenado	2017-07-29
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	0.2 ohms
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	N/A
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2016-07-29
Proximo llenado	2017-07-29
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Jorge Alberto Morales Martínez