



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Jul-2015 29-Oct-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras ok 0.3 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares N/A
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal 1.7Mpa
 Fecha de llenado 17/06/15
 Proximo llenado 17/06/16
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras ok 0.2 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares N/A
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal 1.7Mpa
 Fecha de llenado 17/06/15
 Proximo llenado 17/06/16
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14-Dec-2015
Fecha de aprobación: 14-Dec-2015
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Jul-2015 29-Oct-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras ok 0.5 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares N/A
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico bueno
 Nivel de presión normal 1.7 Mpa
 Fecha de llenado 17/06/15
 Proximo llenado 17/06/16
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras ok 0.3 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares N/A
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico bueno
 Nivel de presión normal 1.7 Mpa
 Fecha de llenado 17/06/15
 Proximo llenado 17/06/16
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14-Dec-2015
Fecha de aprobación: 14-Dec-2015
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Jul-2015	29-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	ok 0.3 ohms
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	N/A
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal 1.7 Mpa
Fecha de llenado	17/06/15
Proximo llenado	17/06/16
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	ok 0.4 ohms
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok 18V
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal 1.7Mpa
Fecha de llenado	17/06/15
Proximo llenado	17/06/16
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Dec-2015
Fecha de aprobación: 14-Dec-2015
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca