



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Agricola Zarattini, S. A. de C. V. | PERIODO: | 30-Jan-2013 29-Apr-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Emmanuel Sandoval Lopez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG1: 1,1 **1ra etapa**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2" 30% SERIE 16109.007

TAG2: 1,2 **1ra etapa**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2" 30% SERIE 16109006

TAG3: 2,1 **2da etapa**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 05-09

TAG4: 2,2 **2da etapa**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2" SERIE 05-09

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Agricola Zarattini, S. A. de C. V. | PERIODO: | 30-Jan-2013 29-Apr-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Emmanuel Sandoval Lopez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG5: 3,1 **3ra etapa**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1" 60% SERIE 18240364

TAG6: 3,2 **3ra etapa**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1" 60% SERIE 18240363

TAG7: 4,1 **4ta etapa**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 05-09

TAG8: 4,2 **4ta etapa**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 05-09

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Jan-2013 29-Apr-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: 5,1 5ta etapa
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 20007794

TAG10: 5,2 5ta etapa
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 20007795

TAG11: 0,1 interconexion
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: regulador FISHER EZR 2X1 100% SERIE 17382557

TAG12: 0,2 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1 100% SERIE 17382554

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Agricola Zarattini, S. A. de C. V. | PERIODO: | 30-Jan-2013 29-Apr-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Emmanuel Sandoval Lopez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG13: 0,3 **INTERCONEXION**

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1 100% SERIE
17382555

TAG14: 0,4 **INTERCONEXION**

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1 100% SERIE
17382556

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca