







IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>30-Oct-2014 29-Oct-2015</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Emmanuel Sandoval Lopez</u> | FRECUENCIA: | <u>ANUAL</u> | RO-011 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario: <u>1ra etapa</u> Modelo: <u>91-55H11V7AU1T</u> Punto de ajuste en placa: <u>35 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>36 psig</u> Observaciones: <hr/> <hr/> <hr/> |  | Usuario: <u>2da etapa</u> Modelo: <u>91-62K11V76U1T</u> Punto de ajuste en placa: <u>34 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>34 psig</u> Observaciones: <hr/> <hr/> <hr/> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario: <u>3ra etapa</u> Modelo: <u>91-52J51V761UT</u> Punto de ajuste en placa: <u>45 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>45 psig</u> Observaciones: <hr/> <hr/> <hr/> |  | Usuario: <u>4ta etapa</u> Modelo: <u>91-62K11V76U1T</u> Punto de ajuste en placa: <u>40 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>40 psig</u> Observaciones: <hr/> <hr/> <hr/> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 30-Oct-2014

Fecha de aprobación: 14-Nov-2014

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez



Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>30-Oct-2014 29-Oct-2015</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Emmanuel Sandoval Lopez</u> | FRECUENCIA: | <u>ANUAL</u> | RO-011 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario: <u>5ta etapa</u> Modelo: <u>91-62K11V76U1T</u> Punto de ajuste en placa: <u>40</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>38</u> psig Observaciones: <hr/> <hr/> <hr/> |  | Usuario: <u>Interconexion</u> Modelo: <u>91-68L11V1HU1T</u> Punto de ajuste en placa: <u>110</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>110</u> psig Observaciones: <hr/> <hr/> <hr/> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 30-Oct-2014

Fecha de aprobación: 14-Nov-2014

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca