



**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 30-Oct-2015 al 29-Oct-2016	<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 14-Dec-2015	<b>Precio Gas:</b> 0.00	<b>Ficha:</b> RO-DF-02-141-000-A1-13
		<b>RO-DF-02</b>

Equipo Utilizado: hunter Bacharach			Fecha Calibración: 31/03715	No. Serie:			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	interconexion	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
2	1ra etapa	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
3	2da etapa	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
4	3ra etapa	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
5	4ta etapa	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
6	5ta etapa	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 14-Dec-2015  
**Fecha de aprobación:** 14-Dec-2015  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca