



SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": NO APLICA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

NO APLICA EL REPORTE PARA ESTE SISTEMA

8.- Evidencia:



NO APLICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18/08/2013 06:11:30p.m.
 Fecha de aprobación: 02/09/2013 01:04:40p.m.
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro
 Aprobado por: Nefalí López