



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** VPR-01 VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV  
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** VPR-06 VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** VPR-02 VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV  
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** VPR-07 VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV  
 Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** VPR-03 VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV  
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** VPR-08 VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV  
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** VPR-04 VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV  
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** VPR-05 VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV  
 Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 07/12/2012 08:16:05a.m.  
**Fecha de aprobación:** 07/01/2013 11:10:10a.m.  
**Elaborado por:** Julio Arturo Mora Gonzalez  
**Aprobado por:** Nefalí López