



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: 24-May-2015 23-Nov-2015 REV. 0
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: SEMESTRAL RO-007

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 19/01/2015 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: ELC 0012/15

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: SALIDA DE ERM
 VCC-CSE (volts): -1.37
 VCA-CSE (volts): 0.60
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: SOBRE MALLA A ERM
 VCC-CSE (volts): -1.38
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: SOBRE MALLA A ERM
 VCC-CSE (volts): -1.36
 VCA-CSE (volts): 0.70
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: PARALELO A BOULEVARD
 VCC-CSE (volts): -1.37
 VCA-CSE (volts): 1.10
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: PARALELO A BOULEVARD
 VCC-CSE (volts): -1.34
 VCA-CSE (volts): 1.10
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: SOBRE MALLA DE PLANTA VTB
 VCC-CSE (volts): -1.38
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: SOBRE MALLA PLANTA VTB
 VCC-CSE (volts): -1.37
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 29-Nov-2015
 Fecha de aprobación: 03-Dec-2015
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| SISTEMA: | Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. | PERIODO: | 24-May-2015 23-Nov-2015 | REV. 0 RO-007 |
| LLENADO POR: | Alberto Salinas Castro | FRECUENCIA: | SEMESTRAL | |

CONTINUIDAD ELECTRICA

| Usuario | Juntas de Micarta o Monoblock | Venteos o Encamisados | Observaciones |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Vidriera de Tierra Blanca | Juntas Monoblock | CORRECTOS | |

| | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha | Fecha de registro: | 29-Nov-2015 |
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 | Fecha de aprobación: | 03-Dec-2015 |
| | | | Elaborado por: | Alberto Salinas Castro |
| | | | Aprobado por: | Rolando Velazquez Ramirez |