



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	Periodo: 24-May-2014 al 23-May-2015	REV. 0
Fecha: 31-May-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-043-000-A1-11
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: EXPLOSIMETRO		Fecha Calibración: 05/03/2015	No. Serie: ZEL0809834				
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas m3 / año	Perdidas pesos / año
1	VTB		0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-May-2015
Fecha de aprobación: 10-Jun-2015
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez