



REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN

IGASAMEX

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	Periodo: 08-Apr-2014 al 07-May-2014	REV. 0 RO-CO-01
Estación: [149-103] - Strechline	Ficha: RO-CO-01-149-103-M1-119	
Cliente: STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	Año: 2014 Mes: Mayo	

Semana: 01-07

Presión a la Entrada de ERM (PSIG)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	02-May-2014	105.04	100.00	1.05	EQUIPO DE MEDICIÓN MANOMETRICA
Mínimo	03-May-2014	103.67	100.00	1.04	EQUIPO DE MEDICIÓN MANOMETRICA
Promedio	07-May-2014	104.25	100.00	1.04	EQUIPO DE MEDICIÓN MANOMETRICA

Temperatura a la Entrada de ERM (°C)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	05-May-2014	21.90	60.00	0.36	OK
Mínimo	07-May-2014	20.70	60.00	0.34	OK
Promedio	07-May-2014	21.35	60.00	0.36	OK

Flujo de la ERM (m3/hr)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	03-May-2014	3,073.00	5,000.00	0.61	OK
Mínimo	05-May-2014	2,871.00	50,000.00	0.06	OK
Promedio	07-May-2014	2,963.60	5,000.00	0.59	OK

Balance Volumétrico (m3/semana)

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
0.00	0	0.00	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-May-2014
Fecha de aprobación: 21-May-2014
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca