



REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN

IGASAMEX

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	Periodo: 08-Apr-2014 al 07-May-2014	REV. 0 RO-CO-01
Estación: [149-121] - Cohisa	Ficha: RO-CO-01-149-121-M1-119	
Cliente: CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	Año: 2014 Mes: Mayo	

Semana: 01-07

Presión a la Entrada de ERM (PSIG)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	02-May-2014	94.10	100.00	0.94	OK
Mínimo	03-May-2014	92.41	100.00	0.92	OK
Promedio	07-May-2014	93.07	100.00	0.93	OK

Temperatura a la Entrada de ERM (°C)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	06-May-2014	20.90	60.00	0.35	OK
Mínimo	02-May-2014	19.10	60.00	0.32	OK
Promedio	07-May-2014	20.23	60.00	0.34	OK

Flujo de la ERM (m3/hr)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	07-May-2014	4,813.00	10,000.00	0.48	OK
Mínimo	05-May-2014	2,701.00	10,000.00	0.27	OK
Promedio	07-May-2014	4,017.80	10,000.00	0.40	OK

Balance Volumétrico (m3/semana)

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
0.00	0	0.00	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-May-2014
Fecha de aprobación: 21-May-2014
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca