



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": DRenc, S.A. De C.V.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 274.3700000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

El Tanque Esta Cerrado Por Próxima Recarga De Mercaptano.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/09/2012 05:31:50p.m.  
 Fecha de aprobación: 30/09/2012 06:22:43p.m.  
 Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez