



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Nov-2015 10-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Unifoods

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 37.74

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0742

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
solamente quedan ya 5 galones en tanque.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,577

Fecha de registro: 11-Mar-2016  
Fecha de aprobación: 11-Mar-2016  
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca  
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. PERIODO: 11-Nov-2015 10-Feb-2016  
LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,577

Fecha de registro: 11-Mar-2016  
Fecha de aprobación: 11-Mar-2016  
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca  
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales