



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Aug-2014 10-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 7.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 33.12

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.1077

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Odorización Adecuada.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,238

**Fecha de registro:** 12-Aug-2015

**Fecha de aprobación:** 11-Mar-2016

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Aug-2014	10-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,238

Fecha de registro: 12-Aug-2015

Fecha de aprobación: 11-Mar-2016

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales