



SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": 0+839 CHEMILASTICA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 2.500000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 7.490000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.330000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

VOLUMEN FINAL DEL TANQUE 12.5

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/08/2012 12:00:40p.m.
 Fecha de aprobación: 11/08/2012 12:03:33p.m.
 Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
 Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal