



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": caseta chemiplastica y monsanto

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 10.5700000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0900000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

al termino del trimestre se reduce el volumen transportado y tambien el odorizante

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23/07/2013 05:30:15p.m.  
 Fecha de aprobación: 24/07/2013 07:25:29a.m.  
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca