



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV 1.01 CHEMIPLASTICA
 Punto de ajuste: 22 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR, FISHER 1",
S/N 627-342

TAG: PCV 0.04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2 2do PASO, FISHER EZR
2", S/N 1761313543, PILOTO PPRX/120, S/N
Z171584

TAG: PCV 1.02 CHEMIPLASTICA
 Punto de ajuste: 22 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR BY PASS,
FISHER 1", S/N 627-342

TAG: PCV 2.01 MONSANTO
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR, FISHER EZR
2", S/N17581250, PILOTO FISHER 161EB-3

TAG: PCV 0.01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 1 1er PASO, FISHER 2"
EZR, S/N 17613451, PILOTO FISHER PRX/120
S/N Z144911, MONITOR FISHER PRX/125 S/N
Z171546

TAG: PCV 2.02 MONSANTO
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN L2 DESPUES DE MEDIDOR BY
PASS, FISHER EZR 2", S/N 17581249, PILOTO
FISHER S/N 161EB-3

TAG: PCV 0.02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2 1er PASO, FISHER 2"
EZR, S/N1763452, PILOTO FISHER PRX/120,
MONITOR FISHER PRX/125, S/N Z171542

TAG: PCV 0.03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 1 2do PASO, FISHER EZR
2", S/N 17613453, PILOTO FISHER PRX/120, S/N
Z171604

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/02/2013 02:41:22p.m.
Fecha de aprobación: 06/05/2013 11:38:05a.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal