



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-1.01 CHEMIPLASTICA
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 627 1" orificio 3/8
S/N 627-34Z

TAG: PCV-0.04 Interconexion
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: piloto PRX 120
EZR 2" 2x1 trim 30%
S/N 17613453

TAG: PCV-1.02 CHEMIPLASTICA
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: by pass
S/N 627-342 orificio 3/8

TAG: PCV-2.01 MONSANTO
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" 2x1 trim 100%
piloto 161 EB
S/N 17581249

TAG: PCV-0.01 Interconexion
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: piloto PRX 120 y 125
2" 2x1 trim 30 %

TAG: PCV-2.02 MONSANTO
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" 2x1 trim 100%
piloto 161 EB
S/N 17581250

TAG: PCV-0.02 Interconexion
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: piloto PRX 120
S/N 17613454

TAG: PCV-0.03 Interconexion
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: piloto prx 120 y 125 monitor
2" 2x1 trim 30 %
S/N 17613451

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 23/07/2013 04:50:44p.m.
Fecha de aprobación: 24/07/2013 07:24:22a.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca