



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V. PERIODO: Febrero 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PRV - 01 Molinos Azteca de Chalco
 Punto de ajuste: 200 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

TAG: PRV - 02 Molinos Azteca de Chalco
 Punto de ajuste: 57 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/09/2013 05:19:43p.m.
Fecha de aprobación: 24/09/2013 10:55:01p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez