

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: 16-Jan-2014 15-Apr-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros OK  
 Pararrayos OK  
 Sistema de tierras OK  
 Bardas y puertas BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería BUEN ESTADO  
 Paneles solares N/A  
 Soportería BUEN ESTADO  
 Manómetros OK  
 Área en general BUEN ESTADO



**Extintores:**

Estado físico BUEN ESTADO  
 Nivel de presión NORMAL  
 Fecha de llenado 15/04/2013  
 Proximo llenado 15/04/2014  
 Observaciones:

SE TIENE QUE RECARGAR EL EXTINTOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 16-Jul-2014  
**Fecha de aprobación:** 18-Sep-2014  
**Elaborado por:** Alberto Salinas Castro  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez