



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Oct-2014	15-Jan-2015	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

TAG1: VPR-01 **MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV**

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: si

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: REGULAR

Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Feb-2015

Fecha de aprobación: 23-Feb-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez