



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Jan-2016 31-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-01	Cliente:	MASECA MTY
Punto de ajuste:	72 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:			

TAG2:	PCV 02	Cliente:	MASECA MTY
Punto de ajuste:	78 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Apr-2016
 Fecha de aprobación: 05-May-2016
 Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández