



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Jun-2013 30-Aug-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PCV-01 MASECA MTY

Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Condiciones regulares

Observaciones: SE TIENE CONTEMPLADO CAMBIARLO POR UN FZR

TAG: PCV-02 MASECA MTY

Punto de ajuste: 70 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández