



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo)</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Sergio Alberto Tellez Guerra</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": ESTACION DE MEDICION Y REGULACION

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.000000 MMCF


5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

ODORIZADO POR EL PROVEEDOR

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/07/2013 12:21:23a.m.
 Fecha de aprobación: 12/07/2013 11:03:52a.m.
 Elaborado por: Sergio Alberto Tellez Guerra
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández