



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo)</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Sergio Alberto Tellez Guerra</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-1 MOLINOS AZTECA RIO BRAVO
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

TAG: PCV-2 MOLINOS AZTECA RIO BRAVO
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 05:45:44p.m.
Fecha de aprobación: 12/07/2013 11:02:14a.m.
Elaborado por: Sergio Alberto Tellez Guerra
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández