



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PCV-101 AVICOLA
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-109 PROTEÍNAS Y OLEICOS
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-105 BARCEL
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-110 PROTEÍNAS Y OLEICOS
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-106 BARCEL
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-103 ROTOPLAS
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZARON PARTES

TAG: PCV-107 MASECA
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-104 ROTOPLAS
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-108 MASECA
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/08/2012 03:19:42p.m.
Fecha de aprobación: 04/09/2012 10:04:11a.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares