



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<b>Merigas Norte, S.A. de C.V.</b>	PERIODO:	<b>Septiembre 2013</b>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<b>Hodin Alberto Escalante Antuna</b>	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV-300 AVICOLA  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG:** PRV-307 MASECA  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG:** PRV-301 AVICOLA  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: TR2, NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG:** PRV-302 ROTOPLAS  
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG:** PRV-304 BARCEL  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE REEMPLAZA ASIENTO Y VASTAGO DEL ASIENTO

**TAG:** PRV-303 ROTOPLAS  
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG:** PRV-305 BARCEL  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: TR2, NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG:** PRV-306 MASECA  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE REEMPLAZA DIAFRAGMA DEL EZR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 28/11/2013 02:02:54p.m.  
**Fecha de aprobación:** 02/12/2013 12:26:01p.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Osvaldo Ugalde Linares