



SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Cafinco, S.A. de C.V.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.200000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 2.960000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.410000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

OK.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/05/2013 08:51:40a.m.
 Fecha de aprobación: 13/05/2013 05:55:10p.m.
 Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
 Aprobado por: Hernán Arias Morales