



SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Cafinco, S.A. de C.V.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.500000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 2.990000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.330000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

OK.

---



---



---

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/07/2013 12:46:07p.m.  
 Fecha de aprobación: 02/09/2013 12:59:41p.m.  
 Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo  
 Aprobado por: Nefalí López