



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Cordogas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 04-Oct-2013 03-Jan-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Juan Pablo Lara Manzo | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-004 |

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Cafinco, S.A. de C.V.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.20


4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 3.07

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0652

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
OK.

8.- Evidencia:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

1,275

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SISTEMA: | Cordogas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 04-Oct-2013 | 03-Jan-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Juan Pablo Lara Manzo | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | | RO-004 |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

1,275

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez