



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2014 03-Aug-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Cafinco, S.A. de C.V.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 3.07

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.49

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
OK.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,581

Fecha de registro: 30-Jul-2014
Fecha de aprobación: 23-Sep-2014
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2014	03-Aug-2014	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,581

Fecha de registro: 30-Jul-2014
Fecha de aprobación: 23-Sep-2014
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez