



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Dec-2014 24-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CCL Container

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.20

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 5.66

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0353

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Distancia entre el punto de prueba y el Odorizador 0.00+ 1.920 km Kilómetros

Tipo de dosificación Arrastre Diámetro del Orificio de la placa 0.5 llave estrangulada

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,280

**Fecha de registro:** 26-Aug-2015

**Fecha de aprobación:** 31-Aug-2015

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Dec-2014	24-Mar-2015	<b>REV. 0</b> <b>RO-004</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,280

Fecha de registro: 26-Aug-2015

Fecha de aprobación: 31-Aug-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez