



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CASETA DE USUARIO

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.500000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 4.340000 MMCF


5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.120000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

EN EL MES DE AGOSTO SE CIERRA ODORIZANTE PARA HACER CARGA DE MERCAPTANO PARA EL MES DE SEP 2012

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 05:32:54p.m.
 Fecha de aprobación: 23/09/2012 04:07:59p.m.
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez