



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CCL Usuario

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 6.000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.170000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/06/2013 07:11:59p.m.  
 Fecha de aprobación: 05/07/2013 07:29:21p.m.  
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez