



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Sep-2013 24-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CASETA DE USUARIO CCL CC

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 5.68

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
SE ABRE Y CIERRA TANQUE DE MERCAPTANO

8.- Evidencia:

imagen
no
disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,458

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez