



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Sep-2015 24-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CCL CONTAINER

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 6.48


5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0772

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Sin comentarios

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,160

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Sep-2015	24-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,160

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez