



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Mar-2015 24-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-1-CCL CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: ok

Estado fisico: ok

Observaciones: Linea 1 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605085
No Colada:N/A

TAG2: PCV-2-CCL CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea 2 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605086
No Colada:N/A

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Jul-2015

Fecha de aprobación: 24-Jul-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez