



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Sep-2015 24-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PCV-1-CCL</b>	Cliente:	<b>CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	ok
Problemas de control:	no	Sello del piloto y regulador:	ok
Estado fisico:	ok		
Observaciones:	Linea 1 de Regulacion Marca: Fisher 627 Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605085 No Colada:N/A		

<b>TAG2:</b>	<b>PCV-2-CCL</b>	Cliente:	<b>CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Linea 2 de Regulacion Marca: Fisher 627 Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605086 No Colada:N/A		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Jul-2015

Fecha de aprobación: 07-Sep-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez