



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

TAG: PCV-1-CCL CCL Container
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea 1 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605085 No
Colada:N/A

TAG: PCV-2-CCL CCL Container
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea 2 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605086 No
Colada:N/A

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20/06/2013 01:19:40p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2013 11:37:21a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez